

Kein Kind soll durch Barrieren in den Räumlichkeiten an der Betreuung ausgeschlossen werden. Diesem Ziel dient diese Checkliste.

Gebäude insgesamt		
Konstanz der räumlichen Umgebung (es sollen die Funktionen der Räumlichkeiten langfristig beibehalten werden, Veränderungen sind anzuzeigen)	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	DGUV Information 202-099
Zugänge stufen- und schwellenlos	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	DIN 18040-1
barrierefrei, d.h. Vermeidung architektonischer Barrieren	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Hinweise I-Kita*
Türen		
Türenbreite von mindestens 90 cm	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	DIN 18040-1
deutlich wahrnehmbar	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	DIN 18040-1
leicht zu öffnen und zu schließen	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	DIN 18040-1
bei Brandschutztüren Verwendung von Feststellanlagen	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	DIN 18040-1
sicher passierbar	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	DIN 18040-1
Drückergarnitur greifgünstig ausgebildet	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	DIN 18040-1
keine Karussell- oder Pendeltüren	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	DIN 18040-1
untere Türanschläge und -schwelle nicht zulässig	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	DIN 18040-1
Klemmschutzvorrichtung	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Hinweise I-Kita*
Zur Überwindung von Zwischenstufen: eine Rampe mit maximaler Steigung von 6 % (nach Möglichkeit weniger) und einer nutzbaren Breite von 1,20 m	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	DIN 18040-1
Treppen		
Elemente leicht erkennbar, optisch abgesetzt	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	DIN 18040-1
Doppelter Handlauf	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Handläufe haben taktile Informationen zur Orientierung	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	DIN 18040-1
gerade Läufe	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	DIN 18040-1
Treppenlauflinie rechtwinklig zu den Treppenstufenkanten	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	DIN 18040-1
Setzstufen, Trittstufen ragen nicht heraus	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	DIN 18040-1
Bodenbeläge		
rutschhemmend	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	DIN 18040-1
visuellkontrastiert zu anderen Bauteilen	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	DIN 18040-1
bei Gebäuden mit mehreren Etagen: ausreichend großer Aufzug und nach Möglichkeit mit Brailleschrift versehen und akustischem Signal	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	DIN 18040-1
bei größeren Gebäuden Wegeleitsysteme, die das Zwei-Sinne-Prinzip bedienen	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	DIN 18040-1
Flurbreite mindestens 150 cm, nach höchstens 15 m Flurlänge ausreichend große Verkehrsflächen (180 cm x 180 cm für die Begegnung zweier Rollstuhlnutzer)	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	DIN 18040-1
Glaswände an Verkehrsflächen deutlich erkennbar	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	DIN 18040-1
visuell kontrastierende Gestaltung und ausreichende Beleuchtung	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	DIN 18040-1
zur Orientierung für blinde Menschen taktile erfassbare Bodenstrukturen	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	DIN 18040-1
nutzbare Höhe über Verkehrsfläche größer 220 cm	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	DIN 18040-1

Raumstruktur			DIN 18040-1
	jeder Gruppenraum bietet die Möglichkeit des Rückzugs	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Hinweise I-Kita*
	mindestens ein Therapieraum pro Einrichtung	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Hinweise I-Kita*
	Raum zur Bewegungsförderung	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Hinweise I-Kita*
	Raum zur Mitnutzung als Gesprächsraum mit z.B. Eltern	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	AG 3 Wunsch
	abschließbarer Raum für Reinigungs- und Sanitärmaterialien	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Hinweis MBJS
	Personalaufenthaltsraum	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Arbeitsstättenverordnung
Raumausstattung			
	barrierefreie Sanitäreanlage pro Haus	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
	höhenverstellbarer Waschtisch	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
	Auslösung der WC-Spülung ohne wesentliche Änderung der Sitzposition möglich (Sensor, etc.)	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	DIN 18040-1
	Toilette mit beidseitigen klappbaren Stützgriffen	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	DIN 18040-1
	unterfahrbarer Waschbereich	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	DIN 18040-1
	Bewegungs- und Verkehrsfläche mit der Abmessung 1,50 m x 1,50 m (innen & davor)	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	DIN 18040-1
	von außen zu entriegelnde Sanitärraumtür, schlägt normgerecht nach außen	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	DIN 18040-1
	in den Flurbereich auf	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	DIN 18040-1
	höhenverstellbare Wickeltische	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
	Reizreduzierende Maßnahmen (bedarfsgerechte und individuelle Raumgestaltung)	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
	Lärmschutzmaßnahmen, wie z.B. Akustikdecken	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Arbeitsstättenverordnung
Außenanlagen			
	13 m ² Außenfläche pro Kind (davon 10 m ² Spielfläche)	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Hinweise I-Kita*
	Behindertenparkplatz mit entsprechender Stellplatzfläche für Rollstuhlfahrer (350 cm breit und mindestens 500 cm lang) bei Kleinbus (350 cm breit und 750 cm lang)	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	DIN 18040-1

*= Hinweise anlehnd an den Erlass des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen vom 10.02.1992 i. V. m. dem Schreiben vom 02.09.1997